



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0125/01/2011

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Szczeliwo PTFE typ EPB**

Zawierający / containing: **PTFE**

Przeznaczony do / destined: **uszczelniania pomp i armatur przemysłowych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

EUROPOLIT LTD Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych
ul. Kosteckiego 9 H

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EUROPOLIT LTD Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych
ul. Kosteckiego 9 H

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-04-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2016-04-14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 kwietnia 2011

The date of issue of the certificate: 14th April 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady